



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЕЗА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОРЕЗА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 18
ГОРОДА ТОРЕЗА»**

улица Гороховой, дом 66, г. Торез, 86606, тел. (062) 54 4-35-34
e-mail torez.school18@mail.ru Идентификационный код 25705322

исх. от 20.11.2018 г. № 310

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в
результате обследования ГПСО г. Торез МЧС ДНР
с 12.11.2018 по 13.11.2018 г.**

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Планируемые мероприятия по устранению нарушения	Планируемый срок устранения нарушений
1	2	3	4
1	Здание школы не оборудовано АПС	Установка АПС, площадь здания 4397,1 м ² , 3 этажа	3 квартал 2019 г.
2	Здание школы не оборудовано системой оповещения о пожаре 3-го типа	Установка системы оповещения, площадь здания 4397,1 м ² , 3 этажа	3 квартал 2019 г.
3	Не оборудованы помещения зоны с кухонным оборудованием автоматической установкой пожаротушения	Оборудование помещения зоны с кухонным оборудованием автоматической установкой пожаротушения	4 квартал 2019 г.
4	Проемы в противопожарном перекрытии чердачного помещения правого крыла не заполнены защитным устройством (противопожарным люком) против распространения огня и продуктов горения с минимальным и максимальным значением предела огнестойкости строительных конструкций распространение пожара на них REI45M1	Замена люка, 79 см х 78 см	2 квартал 2019 г.

5	Проемы в противопожарных стенах, перегородках помещения электрощитовой не заполнены защитными устройствами (противопожарными дверями) против распространения огня и продуктов горения.	Замена двери, 198 см х 108 см	2 квартал 2019 г.
6	Не защищено здание внешней установкой от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений	Установка молниезащиты	4 квартал 2019 г.
7	Эвакуационные пути не оборудованы эвакуационным освещением	Установка эвакуационного освещения	4 квартал 2018 г.
8	Эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источникам питания эвакуационного освещения	Установка и подключение к источникам питания эвакуационного освещения указателей с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне	4 квартал 2018 г.
9	Отсутствует в актовом зале с численностью посадочных мест более 50 второй рассредоточенный эвакуационный выход	Эвакуационный выход имеется (со сцены), заменена деревянная дверь на пластиковую	-
10	Не проведена покраска и ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше здания.	Ограждения не предусмотрены, лестница отремонтирована, планируется покраска	Май 2019 г.
11	Допускается демонтаж дверей на первом этаже в лестничную клетку	Установка дверей на первом этаже в лестничную клетку	2 квартал 2019 г.

Директор школы



С.А. Гализина